


ENERGIAMÄRGIS



Kaalutud energiaerikasutus

208 kWh/m²·a



Energiamärgise nr
Aadress

2511584/04884
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa,
Gonsiori tn 25 (Kogu hoone)


Ehitisregistri kood
Märgis kehtib kuni

101011149
01.10.2035



KAALUTUD ENERGIAKASUTUS KOONDIINFORMATSIOON

Energiamärgise nr	2511584/04884
Hoone kategooria	Korterelamu
Hoone kasutamise otstarve	11222 Muu kolme või enama korteriga elamu
Hoone aadress	Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Gonsiori tn 25 (Kogu hoone)
Ehitisregistri kood	101011149
Esmase kasutuselevõtu aasta	1938
Kõetav pind	2 172,6 m ²
sh toatemperatuuriga pind	2 172,6 m ²
Energiamärgise algandmete allikas	2022 - 2024



Energiamärgise väljaandja

Vastutav spetsialist	VAHUR SUVI
Kaalutud energiaerikasutus	208 kWh/m ² •a
Märgise väljaandmise kuupäev	01.10.2025
Märgis kehtib kuni	01.10.2035

Hoone energiakasutus

Süsteem	Liik	Energiakandja	Energiakasutus		Erikasutus kWh/ (m ² •a)	Kaalumistegur	Kaalutud erikasutus, kWh/ (m ² •a)
			Kogus	Ühik			
Soojusallikas	katel	maagaas	339039.3	kWh /a	156.1	1.00	156.1
Elektrisüsteemi liik	võrk	elekter	41082.7	kWh /a	18.9	2.00	37.8
Tarbevee soojendamine	katel	maagaas	31753.3	kWh /a	14.6	1.00	14.6
Kaalutud erikasutus kokku, kWh/(m ² •a)							208.5

Tarnitud ja eksporditud energia:

Energiakandja	Tarnitud energia, kWh/a	Eksporditud energia, kWh/a
maagaas	353917.6	
elekter	41082.7	

ENERGIASÄÄSTUMETMED JA SOOVITUSED

KÜTTESÜSTEEM

TARBEVEE SOOJENDAMISE SÜSTEEM

VENTILATSIOONISÜSTEEM

JAHUTUSSÜSTEEM

AUTOMAATIKASÜSTEEM

VALGUSTUSSÜSTEEM

KANALISATSIOONISÜSTEEM

VÄLISPIIRDED

MUUD MEETMED

- muu
Teostada hoone renoveerimine

TÄIENDAVAD SOOVITUSED

Täiendavat informatsiooni energiatõhususe kohta saab eelkõige Sihtasutuse KredEx koduleheküljelt www.kredex.ee. Hoone energiakasutuse täpsemaks kaardistamiseks ja renoveerimisplaani koostamiseks on soovitatav tellida energiaaudit. Kutselised energiaaudiitorid on leitavad aadressilt www.kutsekoda.ee/et/kutseregister. Riigiasutuse või kohaliku omavalitsuse omandis olevas hoones on soovitatav rakendada energiamärgisel toodud energiasäästumeetmeid energiamärgise kehtivusaja jooksul.